

건축설비 수정 내용입니다.

2) 조명 시스템

실내조도가 과도하거나 부족하지 않도록 하고 실내조도의 균제도를 고려하여 한쪽으로 집중 배치되지 않도록 다음의 요구사항을 준수하여야 한다.

실명	조명등의 종류, 크기	설치간격 또는 개수 (가로 x 세로)	벽체와의 최대거리
음악연습실 전통문예실 도서실	형광등 (600x600)	등간(중심)간격 (1.8m x 1.8m)	등간 간격의 1/2이내
다목적실	형광등 (600x1200)	등간(중심)간격 (1.8m x 2.4m)	등간 간격의 1/2이내
복도 휴게공간 ELEV.홀	다운라이트 (지름0.2m)	등간(중심)간격 (1.2m x 1.2m)	등간 간격의 1/2이내

3)공조(HVAC)시스템

각 실별 설치된 취출구와 흡입구는 다음 표와 같으며 경제적인 덕트 배치 및 균등한 공기분배가 이루어질 수 있도록 다음의 요구사항을 준수하여야 한다.

실명	취출구			흡입구		
	종류	크기(m)	수량	종류	크기(m)	수량
도서실	각형디퓨저	0.6x0.6	4	각형디퓨저	0.6x0.6	4
음악연습실 전통문예실	각형디퓨저	0.6x0.6	4	각형디퓨저	0.6x0.6	2
다목적실	각형디퓨저	0.6x0.6	2	각형디퓨저	0.6x0.6	2
복도, 휴게공간 ELEV.홀	원형디퓨저	지름0.4	5	원형디퓨저	지름0.4	5
	라인디퓨저	L=1.2	2			